

Главное управление МЧС России по г. Москве
2 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Москва, ул. Тестовская, д.8
(место составления акта)

« 03 » сентября 20 15 г.
(дата составления акта)
17 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 642

По адресу/адресам: г. Москва. Скатертный пер., д. 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 642 от 05 августа 2015 года, выданного Главным государственным инспектором Пресненского района и района Арбат г. Москвы по пожарному надзору - начальником 2 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Гусевым Евгением Владимировичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

« 03 » сентября 20 15 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 2 РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Багдасаров В.А. Взял 06.02.15 14-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор районов Пресненский и Арбат г. Москвы по пожарному надзору - инженер 2-го РОНД Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Балыбердин Роман Юрьевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий хозяйственными делами ГБОУ г. Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса» Багдасаров Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена

Здание ГБОУ г. Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса» двухэтажное II степени огнестойкости. Здание электрифицировано напряжением 220 В, отопление водяное, централизованное. Имеется подвал, выход из которого непосредственно наружу. В подвале имеются окна. Подъезд к зданию осуществляется со стороны Скандинавского переулка. Помещения оборудованы противопожарными системами безопасности: системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей при пожаре, имеется договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре. В здании смонтирована система внутреннего противопожарного водопровода, а также имеется договор на техническое обслуживание системы внутреннего противопожарного водопровода. Отделка стен, потолков и ступеней лестничных маршей на путях эвакуации выполнена из негорючих материалов. Помещения обеспечены огнетушителями в соответствии с требованиями. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Ответственный за пожарную безопасность обучен в специализированной организации. Технический отчет по эксплуатационным испытаниям электросетей и электрооборудования имеется. На видных местах вывешены планы эвакуации в случае пожара. Двери эвакуационных выходов изнутри открываются свободно без ключа. Пути эвакуации свободны, не захламлены. Огнетушители пронумерованы, в специальном журнале ведется учет состояния и наличия огнетушителей. Проведены тренировки по эвакуации. Помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, над дверями эвакуационных выходов установлены таблы «Выход». Двери технических, кладовых, и подсобных помещений выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее 0,5 часа. Электросветильники оборудованы защитными колпаками рассеивателями (предусмотренной конструкцией светильника). На фасаде здания установлен световой указатель с местом расположения ближайшего пожарного гидранта. Наглядная агитация на противопожарную тематику имеется. На момент проверки подвальные помещения очищены от сгораемых предметов и материалов. Помещения детского сада находятся под круглосуточной охраной. Ширина лестниц и эвакуационных выходов увеличена до 120 сантиметров. В полу на путях эвакуации в местах перепада высот (менее 45 см.), смонтированы пандусы с уклоном 1:6.

Здание ГБОУ г. Москвы «Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса» 1968 года постройки, проектировалось по нормам, действующим на время строительства. В соответствии с данными нормами здание соответствовало требованиям пожарной безопасности. Принятые и введены в действие с 1 января 1998 г. Постановлением Министра России от 13.02.97 г. № 18-7 Строительные нормы и правила, Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97) ужесточают требования пожарной безопасности, данной категории зданий. В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и учитывая, что здание за время эксплуатации не реставрировалось и проектировалось по нормативным документам, действующим на момент строительства, требования пожарной безопасности капитального характера на здание детского сада не распространяются.*

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), а именно:

- не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
 - выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8-495-637-22-22

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку.



Балыбердин Р.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Багдасаров Владимир Александрович зав. хозяйством
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)